



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015г.

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:
664005, РОССИЯ, обл. Иркутская, г Иркутск,
ул. Пушкина, дом 8
Тел/факс (3952) 22-82-04, 63-66-19
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ ОИ/1461 от 16 мая 2025г.

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

1.Объект инспекции: организация отдыха детей и их оздоровление в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Икейская средняя общеобразовательная школа».

2.Фактический адрес размещения объекта инспекции: Иркутская область, Тулунский район, с.Икей, пер.Пионерский, д.9.

3.Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Икейская средняя общеобразовательная школа», ИНН 3816003964.

4.Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции: Иркутская область, Тулунский район, с.Икей, пер.Пионерский, д.9.

5.Основание для проведения экспертизы (документ № от):Предписание Управления Роспотребнадзора по Иркутской области № 38-00-09/74-733-2024 от 24.12.2024г., заявление директора МОУ «Икейская СОШ» и.о. директора Ткачук Н.В. рег.№0001124 от 07.04.2025г., заявление и.о. директора на продление инспекции от 05.05.2025г.

6.Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены (копии, заверенные руководителем):

6.1.технический паспорт №25:238:001:015387350;

6.2.пояснительная записка директора МОУ «Икейская СОШ»;

6.3.муниципальный контракт на вывоз ЖБО с МУСП «Центральное» б/н от 10.01.2025г.;

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 1
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

- 6.4.договор на отпуск питьевой воды №15 от 14.02.2025г. с Администрацией Икейского сельского поселения;
- 6.5.приказ № 40 от 27.03.2025г. «Об организации отдыха детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в июне 2025 года»;
- 6.6.акт исправности технологического и холодильного оборудования от 26.03.2025 г. б/н, подписанное комиссией школы;
- 6.7.акт испытания спортивного и игрового оборудования на спортивной площадке и в спортивном зале от 24.03.2025г. б/н., подписанный комиссией школы;
- 6.8.реестр поставщиков продуктов питания на 2025 г. (ООО «Присяные+», Тулунское районное потребительское общество, ИП «Чижкова»);
- 6.9.договор на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 93 от 12.03.2025г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах (дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка), № Л064-00111-38/01675121 от 27.12.2024г.;
- 6.10.договор на оказание медицинской помощи с ОГБУЗ «Тулунская городская больница» №149-24 от 02.09.2024г.;
- 6.11.выписка из реестра лицензий на медицинскую деятельность № ЛО 41-01108-38/00364057 от 30.12.2020г.;
- 6.12.протоколы испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц RA.RU.21ИО 01 от 26 августа 2015 года) № 38-00-04/01865-25 от 31 марта 2025г., № 38-00-04/01517-25 от 17 марта 2025г.;
- 6.13.свидетельство о государственной регистрации права № 38-/15-5/2004-758 от 18.11.2004 г. на здание школы; распоряжение МО «Тулунский район» «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование №558-рг от 20.11.2024г.;
- 6.14.договор на поставку питьевой бутилированной воды с ООО «Стройпром» №14 от 14.03.2025г.;
- 6.15.муниципальный контракт на стирку спецодежды №13П от 11.03.2025г. с ИП Кулешовым А.И.;
- 6.16.договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №1303679-2025/ТКО от 03.03.2025г. с ООО «РТ-НЭО Иркутск»;
- 6.17.информационная справка комитета по образованию администрации Тулунского района о вводе в эксплуатацию общеобразовательного учреждения за № 187 от 18.03.2024г., подписанная председателем МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»;
- 6.18.акт проверки эффективности работы вентиляции от 25.04.2025г. б/н, подписанный комиссией школы;
- 6.20.декларация о соответствии ЕАЭС NRUD-RU.PA03.B.17372/22 на воду природную питьевую «Наткинская», срок действия до 26.04.2027г.;

Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции.

7.Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: с 07.04.2025г. 13 час. 00 мин. до 13.05.2025г. 15 час.00мин., врачом по общей гигиене Прошко Е.А.

8.Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: 14.04.2025г. с 10 час. 00 мин. по 12 час.00 мин., помощником врача по общей гигиене Венихиной Т.В.

9.Акт обследования от 14.04.2025г.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 2
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

При экспертизе установлено:

1.Размещение детской оздоровительной организации по отношению к населенному пункту: планируемый лагерь с дневным пребыванием детей будет размещаться в зоне жилой застройки, в отдельно стоящем здании школы на участке согласно публичной кадастровой карты: <https://pkk.rosreestr.ru>за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта. Представлено: свидетельство о государственной регистрации права № 38-/15-5/2004-758 от 18.11.2004 г. на здание школы, распоряжение МО «Тулунский район» «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование №558-рг от 20.11.2024г..

2.Приказ об организации оздоровительной организации, вместимость оздоровительной организации: приказ № 40 от 27.03.2025г. «Об организации отдыха детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием в июне 2025 года». Работа ЛДП в 1 смену. Вместимость оздоровительной организации 55 человек.

3.Территория оздоровительного лагеря: территория планируемого лагеря огорожена по всему периметру деревянным забором, состояние удовлетворительное, в летний период согласно пояснительной записке руководителя, территория озеленена, деревья и кустарники неколючие, без ядовитых плодов. На территории лагеря предусмотрено искусственное освещение. Все подъездные пути в удовлетворительном состоянии.

4.Наличие водоема и организация мест для купания: согласно пояснительно записке директора водоем, бассейн отсутствуют, места купания не предусмотрены.

5.Наличие спортивных площадок, их оборудование, покрытие: на территории планируемого лагеря имеется спортивные площадки. Спортивная площадка: футбольное поле, беговая дорожка, яма для прыжков. Покрытие площадок, согласно пояснительной записке руководителя, в летнее время травяное, с утрамбованным земляным грунтом. Предоставлен акт испытания спортивного и игрового оборудования на спортивной площадке и спортивном зале от 24.03.2025г. б/н., подписанный комиссией школы.

6.Инженерное обеспечение летней оздоровительной организации (водо-, электро- и теплоснабжение, канализование): Водоснабжение холодной питьевой водой нецентрализованное (привозное) по договору на отпуск питьевой воды №15 от 14.02.2025г. с Администрацией Икейского сельского поселения с хранением в емкости объемом 1000 л. в здании и посредством насосов, имеется разводка водопроводной сети в помещения пищеблока, раковины перед обеденным залом, туалеты, медицинский кабинет, помещение для хранения уборочного инвентаря. Горячее водоснабжение обеспечено электроводонагревателями установленными в каждой водопроводной сети.

Отопление от школьной котельной, теплоноситель— горячая вода. Для контроля за температурой воздуха в помещениях с пребыванием детей имеются бытовые термометры. Канализование - нецентрализованное, выполненное автономной внутренней системой канализации от пищеблока, от благоустроенных туалетов с отводом в выгребную яму и откачкой и вывозом по муниципальному контракту.

Электроснабжение - централизованное от поселковых электросетей. Система искусственного освещения в помещениях пищеблока общая, равномерная, выполненная энергосберегающими светодиодными лампами в защитных светильниках. Естественное

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 3
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

освещение в помещениях с основным пребыванием детей через оконные проемы.

7. Вентиляция помещений, паспорт на вентиляционную систему: Вентиляция естественная общая предусмотрена через каналы естественной вентиляции здания и посредством оконных и дверных проемов. Имеется вытяжная механическая вентиляция над технологическим оборудованием с избыточным выделением тепла и влаги в виде вытяжных зонтов. Представлен акт проверки эффективности работы вентиляции от 25.04.2025г. б/н., подписанный комиссией школы, согласно которому вентиляционная система находится в удовлетворительном состоянии.

8. Санитарно - техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения ремонта: на момент проведения проверки 14.04.2025г. с 10 час. 00 мин. по 12 час.00 мин. санитарно-техническое и гигиеническое состояние помещений удовлетворительное, Согласно пояснительной записке директора косметический ремонт проведен в августе 2024г.

9. Набор, площади помещений оздоровительной организации: согласно пояснительной записке директора для проведения лагеря с дневным пребыванием детей планируется использование помещений школы 1986 года постройки (представлена справка Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района о вводе в эксплуатацию нежилого здания МОУ «Икейская СОШ», подписанное председателем комитета по образованию - заведующим МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» № 187 от 18.03.2024г.;), согласно предоставленного технического паспорта с инв. №25:238:001:015387350:

Наименование помещений	Площадь в кв.м. и на1 человека /фактическая площадь на 1 чел.	Наполняемость	Норма кв.м. /1 чел
Игровые комнаты (1-й этаж № 29) (1-й этаж № 30) (1-й этаж № 26)	55,1/2,7; 52,1/2,6; 53,9/2,7;	20; 20; 20;	2,5;
помещение для занятий кружков (1-й этаж № 37)	86,6/3,9;	22;	3,5;
спортивный зал (1-й этаж № 9) раздевалкой для мальчиков (1-й этаж № 5) раздевалкой для девочек (1-й этаж № 6)	175,7/10,3; 6,5; 5,5;	17;	10,0;
кладовая спортивного инвентаря, игр, кружкового инвентаря (1-й этаж № 7)	14,4;	-	-
гардероб для верхней одежды (1-й этаж № 46)	37,5;	-	-
помещение для сушки одежды и обуви (1-й этаж № 4)	34,4;	-	-
помещения медицинского	17,1;	-	-

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 4
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

назначения (2-й этаж № 17)			
туалет для девочек (1-й этаж № 39)	13,0;	-	-
туалет для мальчиков (1-й этаж № 28)	9,9;	-	-
Туалет для персонала (1-й этаж № 27)	6,2;	-	-
помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов (1-й этаж № 40)	4,2;	-	4,0;
Пищеблок с бытовыми и производственными помещениями (1-й этаж №11горячий цех №12моечная кухонной и столовой посуды №13мясорыбный цех №14коридор №15коридор №17складское помещение №18помещение уборочного инвентаря №19коридор №20складское помещение №21складское помещение	127,7; 42,0; 19,4; 9,7; 7,7; 17,6; 2,7; 4,5; 2,5; 13,3; 8,3;	-	-
обеденный зал (1-й этаж № 10)	100,1/2,0 на 1 посадочное место	50 посадочных мест	0,7 на 1 посадочное место

Согласно пояснительной записке директора в наборе помещений отсутствуют спальные помещения, так как в режиме дня не предусматривается дневной сон.

10. Внутренняя отделка помещений: согласно пояснительной записке директора:

Наименование помещения	Полы	Стены	Потолок
игровые комнаты, помещение для занятий кружков	окрашены масляной краской	окрашен вододисперсионной краской	окрашен вододисперсионной краской
медицинский кабинет	окрашены масляной краской	окрашены масляной краской	окрашен вододисперсионной краской
спортивный зал, раздевалки при спортивном зале	полы деревянные, окрашены масляной краской	окрашен вододисперсионной краской	окрашен вододисперсионной краской
раздевалка для верхней одежды	покрыт керамической плиткой	окрашены акриловой краской	окрашен вододисперсионной краской

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 5
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

кладовая спортивного и кружкового инвентаря	покрыт керамической плиткой	окрашены акриловой краской	окрашен вододисперсионной краской
помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	покрыт керамической плиткой	до середины от пола покрыт керамической плиткой, далее и до потолка окрашены вододисперсионной краской	окрашен вододисперсионной краской
помещение для сушки одежды и обуви	окрашены масляной краской	окрашены акриловой краской	окрашен вододисперсионной краской
Обеденный зал	деревянные, окрашены масляной краской	окрашены масляной краской	окрашен вододисперсионной краской
Пищеблок	покрыты керамической плиткой	до середины от пола облицованы керамической плиткой, далее и до потолка окрашены вододисперсионной краской	окрашен вододисперсионной краской
Помещение для уборочного инвентаря при пищеблоке	окрашены масляной краской	окрашены масляной краской	окрашен вододисперсионной краской
туалеты	покрыты керамической плиткой	до середины от пола облицованы керамической плиткой, далее и до потолка окрашены вододисперсионной краской	окрашен вододисперсионной краской

Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки помещений ЛДП и пищеблока не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

11.Оборудование и инвентарь помещений оздоровительной организации согласно пояснительной записке директора:

Наименование помещения	Оборудование
------------------------	--------------

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 6
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

Игровая комната	регулируемые ученические столы, стулья, шкафы, проектор, настольные игры – шашки, шахматы, лото, пазлы, конструкторы и др.;
Помещение для занятий кружков	регулируемые ученические столы, стулья, шкафы для настольных игр, канцелярские принадлежности, колонки, микрофоны, телевизор, видеоманитофон;
Спортивный зал с раздевалками для девочек и мальчиков	мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, перекладина гимнастическая пристенная, ферма баскетбольная настенная к тренировочному щиту, кольцо баскетбольное, маты гимнастические и спортивные, обруч гимнастический и спортивный, скакалки;
Помещения медицинского назначения	стулья, кушетка, шкафы, канцелярский и аптечный столик, холодильник, раковины для мытья рук, ведро с педальной крышкой, а также необходимый для осуществления медицинской деятельности инструментарий и приборы;
Гардероб для верхней одежды	стойки с крючками для одежды, ячейки для обуви;
Помещение для сушки одежды и обуви	полки для обуви, вешалки для верхней одежды;
Кладовая спортивного инвентаря, игр, кружкового инвентаря	полки, крючки, шкафы;
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	стеллажи, шкаф, раковина для рук;
Туалет для мальчиков	2 кабинки с дверями, в каждой по 1 унитазу, держателю для туалетной бумаги, педальному ведру для ТБО; 2 писсуарами; 2 раковины для мытья рук, жидкое мыло в дозаторе, в держателях одноразовые бумажные полотенца, емкость для сбора ТБО.
Туалет для девочек	2 кабинки с дверями, в каждой по 1 унитазу, держателю для туалетной бумаги, педальному ведру для ТБО; 2 раковины для мытья рук, жидкое мыло в дозаторе, в держателях одноразовые бумажные полотенца, емкость для сбора ТБО;
Туалет для персонала	1 унитаз, держатель для туалетной бумаги, педальное ведро для ТБО; 1 раковина для мытья рук, жидкое мыло в дозаторе, в держателе одноразовые бумажные полотенца, емкость для сбора ТБО;
Помещение для уборочного инвентаря при пищеблоке	-шкаф для хранения уборочного инвентаря;

Имеются бесконтактные термометры. В медицинском кабинете наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно пояснительной записке директора предупреждения залета насекомых,

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 7
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

проводится засетчивание оконных и дверных проемов в летний период в помещениях с пребыванием детей, в том числе в помещениях столовой.

12.Обеденный зал пищеблока: Обеденный зал площадью 100,1 кв.м., рассчитан на 55 посадочных мест, площадь на 1 посадочное место составляет 2,0 кв.м. (норма- 0,7 кв.м. на 1 посадочное место) (вместимость лагеря – 55 человек), питание организовано в 1 смену. Обеденный зал оборудован: столами и скамейками, которые имеют покрытие устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Перед обеденным залом установлено 5 раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, (норма- 1 умывальник на 20 посадочных мест), возле умывальников имеются одноразовые бумажные полотенца, держатели для одноразовых полотенец, полочки для жидкого мыла, емкость для сбора ТБО.

13.Пищеблок: Пищеблок расположен на 1 этаже в здании школы 1986 года постройки и эксплуатируется по проекту (представлена справка комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района о вводе в эксплуатацию нежилого здания МОУ «Икейская СОШ», подписанная председателем комитета по образованию - заведующим МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» № 187 от 18.03.2024г.), имеет отдельный вход для поступления пищевых продуктов.

Согласно пояснительной записке директора в летний период пищеблок будет работать на сырье (овощи, яйцо), полуфабрикатах различной высокой степени готовности (рубленых мясных, куриных, рыбных), а также с использованием хлебо-булочных и кондитерский изделий, консервированных продуктов, соков, кисло-молочных продуктов промышленного изготовления.

Набор помещений и оборудования пищеблока:

Наименование помещения (цеха)	Оборудование
Горячий цех с зонами: -варочная зона; -готовой продукции; -зона раздачи;	-две четырехконфорочные электрических плиты с жарочным шкафом; -одна двухконфорочная электроплита; -жарочный шкаф; -весы «ГП»; -цельнометаллический стол «СП»; -цельнометаллический стол «полуфабрикаты»; -электропривод универсальный «ГП»; -весы «ГП»; -раковина для мытья рук; -цельнометаллический стол «холодные закуски» -раковина для мытья крупы и тары консервированной продукции, фрукты, овощей, не подвергающихся термической обработке; -среднетемпературный холодильник для суточных проб, салатов, готовой продукции; -шкаф «хлеб» с отверстиями для вентиляции; -стол «ГП»; -стол «хлеб»; -стол для чистой столовой и чайной посуды;

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 8
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

мясорыбный цех;	-производственный цельнометаллический стол «СМ,СР»; -производственный цельнометаллический стол «СК»; -производственный цельнометаллический стол «яйцо»; -две моечные ванны«СМ,СР»,«СК,с.яйцо»; -раковина для мытья рук; -весы «СП»; -две морозильные камеры для хранения сырой мясной, рыбной продукции, сырой куры;
овощной цех;	-двухсекционная моечная ванна «СО»; -раковина для мытья рук со смесителем, исключаящим повторное загрязнение рук после мытья; -производственный стол цельнометаллический «СО»;
Моечная кухонной, посуды и столовой, посуды.	-двухсекционная моечная ванна для мытья кухонной посуды со смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой; -стеллажи для чистой кухонной посуды; -окно для приема грязной столовой посуды; -трехсекционная ванна для мытья столовой посуды со смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой; -металлические сетки с ручками для ополаскивания столовой и чайной посуды; -стеллажи для чистой столовой посуды; -сетки-сушки для чистой чайной посуды; - электроводонагреватель;
Складское помещение для скоропортящихся продуктов (холодильный цех)	-среднетемпературный холодильник «яйцо»; -среднетемпературный холодильник «молочная продукция»; -две низкотемпературных морозильных камеры «СК», «СМ, СР»;
Складское помещение для сыпучих продуктов-	-стеллажи; -подтоварники; -прибор для измерения влажности и температуры воздуха;
Складское помещение для овощей	-стеллажи; -подтоварники; -прибор для измерения влажности и температуры воздуха; -ларь для овощей;
Коридор с местом для шкафа персонала пищеблока	-шкаф с отсеками для раздельного хранения личной одежды и спецодежды; -шкафчик с полкой для обуви; -стулья;
Помещение для уборочного инвентаря;	-шкаф для хранения моющих и дез.средств; -стеллажи для хранения уборочного инвентаря; -раковина с подводкой холодной и горячей воды;

Термометр для контроля температуры блюд на раздаче имеется.

Все имеющиеся производственные моечные ванны и раковина для рук во всех производственных и вспомогательных помещениях обеспечены подводкой холодной и горячей воды.

Раковины для мытья рук оснащены индивидуальными полотенцами, мылом, педальными ведром для сбора ТБО.

Для обработки сырых очищенных овощей имеется дуршлаг.

Пищеблок обеспечен отдельным уборочным инвентарем, моющими и

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 9
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

дезинфицирующими средствами, которые хранятся в помещении для хранения уборочного инвентаря. Выделен отдельный уборочный инвентарь для каждого цеха, инвентарь промаркирован. Имеются ведра с крышками для пищевых отходов.

14.Поточность технологических процессов: На пищеблоке поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала обеспечена.

Установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование соответствует техническим требованиям и находится в исправном состоянии согласно представленного акта исправности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке от 26.03.2025г. б/н, подписанного комиссией школы.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Для порционирования блюд, приготовлении холодных закусок, салатов, имеются одноразовые перчатки.

Предусмотрено бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в горячем цехе (в зоне готовой продукции, в месте приготовления холодных блюда, а также в месте порционирования блюд (зона раздачи), мясорыбном и овощном цехах.

Производственные столы, предназначенные для обработки сырой и готовой продукции-цельнометаллические, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения всего промаркированного разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции на рабочих местах для разделочных досок имеются кассетницы, для разделочных ножей магнитные держатели.

Для первичной обработки овощей в овощном цехе имеется двухсекционная моечная раковина «СО». Для вторичной обработки фруктов и овощей, в т.ч. не подлежащих термической обработке, имеется моечная ванна для мытья крупы и тары консервированной продукции, фруктов, овощей в горячем цехе в зоне для готовой продукции. Дуршлаг имеется. Инструкция по обработке овощей, предназначенных для приготовления холодных закусок

Для обработки яйца в мясо-рыбном цехе имеется дезинфицирующее средство, дуршлаг, ёмкость для обработки яйца и ёмкость для чистого яйца, отдельный цельнометаллический стол «яйцо» и моечная ванна. Инструкция по обработке яиц имеется.

Для хранения суточной пробы имеется среднетемпературный холодильник для суточных проб, салатов, готовой продукции, установленный в горячем цехе в зоне раздачи готовой продукции. Для отбора суточных проб имеются плотно закрывающиеся емкости.

В моечной столовой и кухонной посуды имеются инструкции о правилах мытья кухонной посуды и кухонного инвентаря, столовой и чайной посуды, столовых приборов ручным способом с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, температурных режимов воды в моечных ваннах.

Все моечные ванны пролитрованы, промаркированы, имеют душевую насадку на гибком шланге для ополаскивания посуды. Для ополаскивания столовой посуды имеется металлическая сетка с ручками.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Кухонная посуда для приготовления блюд из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 10
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

и (или) миллилитрах.

Деформированная или с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы из алюминия отсутствуют.

Для хранения и обработки ветоши, используемой для мытья посуды, имеются две емкости с крышками «для обработки ветоши» и «чистая ветошь».

Для хранения кухонной и столовой посуды имеются стеллажи. Используемая столовая посуда изготовлена из фаянса, а столовые приборы - из нержавеющей стали.

Пищеблок обеспечен отдельным уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами, которые хранятся в помещении для хранения уборочного инвентаря в тумбочке.

15. Договоры на поставку пищевых продуктов: представлен реестр поставщиков продуктов питания на 2025 г. (ООО «Присяянье», Тулунское районное потребительское общество, ИП «Чижкова»).

16. Условия хранения продуктов: Для хранения сыпучих, консервированных и скоропортящихся продуктов, овощей и фруктов предусмотрены складские помещения. Для хранения сыпучей, консервированной продукции, овощей имеются подтоварники и стеллажи.

Для скоропортящейся продукции имеется холодильное оборудование: среднетемпературный холодильник «яйцо», среднетемпературный холодильник «молочная продукция», две низкотемпературных морозильных камеры «СК», «СМ, СР».

Холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. Для соблюдения температурного режима имеется журнал «Учета температурного режима холодильного оборудования». Кладовые для хранения пищевой продукции оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, имеется журнал для фиксации температурно-влажностного режима. Для хранения сыпучей продукции установлен стеллаж.

17. Условия для организации питьевого режима: согласно пояснительной записке директора питьевой режим будет предусмотрен при использовании бутилированной воды, одноразовых стаканов. Емкости для сбора использованных стаканов имеются. Свободный доступ детей к питьевой воде планируется обеспечить в течение всего времени пребывания детей в лагере. Договор на поставку бутилированной воды заключен с ООО «Стройпром» №14 от 14.03.2025г. Представлена декларация о соответствии ЕАЭС NRU Д-RU.PA03.B.7372/22 на воду природную питьевую «Наткинская», срок действия до 26.04.2027г.

18. Помещения, оборудование для проведения дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих растворов: Для хранения моющих и дезинфицирующих средств, приготовления дезинфицирующих растворов, обработки уборочного инвентаря имеется отдельное помещение, которое оборудовано моечной ванной с подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем. Соответствующая маркировка имеется. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в шкафу.

19. Результаты лабораторных исследований и испытаний при необходимости: согласно протокола испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 11
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

RA.RU.21ИО 01 от 26 августа 2015 года) № 38-00-04/01517-25 от 17 марта 2025г. проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 06.03.2025г. в 13 час. 50 мин. - 14 час. 00 мин. на пищеблоке МОУ «Икейская СОШ» по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с.Икей, пер.Пионерский, зд.9, в объеме проведенных испытаний по санитарно-химическим показателям (нитриты, нитраты, сульфаты, хлориды, жесткость общая), санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям (с.coli, энтерококки, колифаги, ОМЧ, ОКБ) соответствуют таблицам 3.3, 3.6, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

согласно протокола испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц RA.RU.21ИО 01 от 26 августа 2015 года) № 38-00-04/01865-25 от 31 марта 2025г. проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 24.03.2025г. в 09 час. 50 до 10 час. 00 мин. на пищеблоке МОУ «Икейская СОШ» по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с.Икей, пер.Пионерский, зд.9, в объеме проведенных испытаний по санитарно-химическим показателям (железо, марганец), соответствуют таблицам 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

20. Организация стирки белья, спецодежды: спецодеждой персонал обеспечен в соответствии с нормативными требованиями - для каждого работника предусмотрены индивидуальные комплекты спец. одежды из расчета три комплекта на одного работника в день. На стирку спецодежды заключен муниципальный контракт №13П от 11.03.2025г. с ИП Кулешовым А.И.

21. Договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных, в т.ч. акарицидных мероприятий: представлен договор на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 93 от 12.03.2025г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах (дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка), № Л064-00111-38/01675121 от 27.12.2024г.

22. Организация сбора, хранения и вывоза отходов (ТБО, ЖБО): для сбора твердых бытовых отходов установлены два контейнера с крышкой на площадке для сбора ТБО, имеющей твердое основание, ограждение с трех сторон и навес. На вывоз ТБО заключен договор №1303679-2025/ТКО от 03.03.2025г. с ООО «РТ-НЭО Иркутск». На вывоз ЖБО заключен муниципальный контракт б/п от 10.01.2025г. с МУСП "Центральное".

23. Дополнительные сведения: согласно пояснительной записке директора медицинское обслуживание будет осуществляться в соответствии с договором на оказание медицинской помощи с ОГБУЗ «Тулунская городская больница» №149-24 от 02.09.2024г. На осуществление медицинской деятельности предоставлена выписка из реестра лицензий № ЛО 41-01108-38/00364057 от 30.12.2020г. Согласно пояснительной записке директора режим дня с 8.30 до 14.30 с трехразовым питанием и без организации дневного сна.

Выводы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, планируемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в детском летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 12
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и/или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

базе муниципального общеобразовательного учреждения «Икейская средняя общеобразовательная школа» соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Заключение: организация отдыха детей и их оздоровление в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Икейская средняя общеобразовательная школа»

(наименование объекта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Икейская средняя общеобразовательная школа»

(наименование юр.лица, ИП)

расположенная по фактическому адресу: Иркутская область, Тулунский район, с.Икей, пер Пионерский, д.9, СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» главам I,II,III,IV,V,VI,VIII.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СанПиН 1.2.3.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разделам III, VI.

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" главам II, IV.

Специалист Органа инспекции,
врач по общей гигиене

Прошко

Прошко Е.А.

Руководитель Органа инспекции



Устинова Н.В.

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»	Страница: 13
№ ОИ/1461 Дата 16.05.2025г.	Страниц: 13
Настоящее экспертное заключение не может быть частично и /или полностью воспроизведено без письменного разрешения ОИ	

